ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 562 э "8" 06 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Начанцев Е.Н
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО УК
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО Севэнергосбыт
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "8" 06 2020 "____" часов "____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Обрукова 120 ОДПУ
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	жилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	РУБ

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	щитовая
Балансовая принадлежность	
Тип	CE 301 R33 043 SA2
Заводской номер	008840147424973
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5S / 4000
Номинальный ток, А	5А
Номинальное напряжение, В	400В
Разрядность до запятой / после запятой	5 / 3
Год выпуска	2020
Дата поверки / следующей поверки	/

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		00212,282			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	00161,357			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00050,923			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки		РЩ				
Тип		ТОП-М 0,66				
Заводской номер	03032422	03032424	03032425			
Коэффициент трансформации		100/5				
Класс точности	0,5 S					
Дата поверки		2020				
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50851433	ООО«Севастопольэнерго»			
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»			
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»		50851436	
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»			
ДСТП	50851434	ООО«Севастопольэнерго»	п/т	50851437	
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»			
Прибор учета	0017740	ООО«Севастопольэнерго»		50851438	
ИК	50851435	ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки	125743	Заводские пломбы			
ОТК	ОТК-7				
Гос.поверка/материал	20 свинец				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип	WRX 768	L4 V4.2	
Заводской номер	353656/050497	71	
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	2,3	30,3	32,2
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип Ц-360 № 687 Секундомер № 8007

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000 ; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время 9,5 сек.; cos. φ= 0,87 $K_{тр}$ (общ) = 20

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 19,5 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 18,9 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

ПУ допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Натайцев Е.Н

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО УК на допуск ПУ не явился

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности)

_____ / Бренков А.Д.

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» СУЭС 2-53

Проверил: _____ Оператор: _____ дата «____» _____ 20____

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

АКТ

допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии

№ 561 а "10" 06 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Натяцев Е.Н
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО УК
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО Сив энергосервис
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "10" 06 2020 "____" часов "____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Коломийца 5 ОДПК
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	нежилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	РУБ

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	щитовая
Балансовая принадлежность	
Тип	CE301 R33 043 SFZ
Заводской номер	008840147424781
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5S / 4000
Номинальный ток, А	5А
Номинальное напряжение, В	400В
Разрядность до запятой / после запятой	5 / 3
Год выпуска	2020
Дата поверки / следующей поверки	/

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		00153,856			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	00113,137			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00034,725			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки		РЦ				
Тип		ТОП – М				
Заводской номер	03027119	03027120	03027121			
Коэффициент трансформации		150/5				
Класс точности	0,5S					
Дата поверки		2020				
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50851439	ООО«Севастопольэнерго»			
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»			
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»		50851442	
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»			
ДСТП	50851440	ООО«Севастопольэнерго»		50851443	
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»			
Прибор учета	0017351	ООО«Севастопольэнерго»		50851444	
УК	50851440	ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки	125688	Заводские пломбы			
ОТК	ОТК-7				
Гос.поверка/материал	20 свинец				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип			
Заводской номер			
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	16,7	5,4	16,6
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип DT-360 № 687 Секундомер № 9007

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об./имп.): 4000; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время 30,5 сек.; cos. φ= 0,98 $K_{тр}$ (общ) = 30

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 8,9 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 8,8 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

ПУ допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Натайнцев Е.Н

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО УК на допуск ПУ не явился

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности)

«СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» СУЭЭ 2-53

_____ / Брежнев А.Д.

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Проверил: _____ / Ивенков В.А. Оператор: _____ дата «____» _____ 20____

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 557 а "10" 06 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Дорошенко А.И.
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО „УК"
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО „Севэнергосбыт"
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "10" 06 2020г. "____" часов "____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Коломийца,7 ОДПУ щ 1 (щ 1)
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	жилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	рубильник

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	эл. щитов.
Балансовая принадлежность	потребитель
Тип	CE301R33 043 JAZ
Заводской номер	008840147425076
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5S / 4000
Номинальный ток, А	5
Номинальное напряжение, В	400
Разрядность до запятой / после запятой	5 / 3
Год выпуска	~~2020~~
Дата поверки / следующей поверки	2020 / 2036

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		00176,234	—	—	—
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	00135,702			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00040,532			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки	ТШП-М-0,66					
Тип	Л. щ. ТТ					
Заводской номер	03029966	03029969	03029965			
Коэффициент трансформации	40	40	40			
Класс точности	0,5S	0,5S	0,5S			
Дата поверки	2020	2020	2020			
Дата следующей поверки	2036	2036	2036			

12

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50874216	ООО«Севастопольэнерго»	ТТА	50874219	
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»	ТТВ	50874220	
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»	ТТС	50874221	
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»			
ДСТП	50874217	ООО«Севастопольэнерго»			
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»			
Прибор учета	0017325	ООО«Севастопольэнерго»			
И.К.	50874218	ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки	125685	Заводские пломбы			
ОТК	ОТК				
Гос.поверка/материал	2020 г выпуск				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип			
Заводской номер			
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	26,8	15,4	26,0
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип DT-360 №180621266 Секундомер № 0941

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000 ; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время 24 сек.; cos. φ= 0,99 $K_{тр}$ (общ) = 40

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 15,2 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 15,0 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

ПУ допущен в эксплуатацию.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации Дорош / Дорошенко А.Н.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО УК на допуск ПУ не явился
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности)

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» СУЭЭ 2-58

_____ / Ефимов А.Ю.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Проверил: Мусаков В.А. Оператор: _____ дата «____» _____ 20___

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 570 а "10" 06 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Макреев Д.С
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО УК
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО Сильнергосбыт
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "10" 06 2020г. "____" часов "____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Гоголевская 9 щитовая №1
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	нежилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	нет

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	щитовая помещение
Балансовая принадлежность	
Тип	CE301 R33043JA2
Заводской номер	008840147425044
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5S / 4000
Номинальный ток, А	5А
Номинальное напряжение, В	380
Разрядность до запятой / после запятой	5 / 3
Год выпуска	2020
Дата поверки / следующей поверки	20.1

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		00131,369			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	00104,847			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00026,491			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки	щитовая					
Тип	ТОП-Н-066					
Заводской номер	03027074	03027073	03027072			
Коэффициент трансформации	30	30	30			
Класс точности	0,5S	0,5S	0,5S			
Дата поверки	I.20г	I.20г	I.20г			
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах).

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50851591	ООО«Севастопольэнерго»	Тр. Т	50851594	
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»	Тр. Т	50851595	
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»	Тр. Т	50851596	
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»			
ДСТП	50851592	ООО«Севастопольэнерго»			
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»			
Прибор учета	0017323	ООО«Севастопольэнерго»			
ОПК	50851593	ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки		Заводские пломбы			
ОТК	ОТК 1008 СВ				
Гос.поверка/материал	20г. 1008 СВ				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип			
Заводской номер			
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А			
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип ОТ.360 № 687 Секундомер № 9007

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время _____ сек.; cos. φ= _____ $K_{тр}$ (общ) = 30

Фактическая полная потребляемая мощность: S = _____ кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = _____ кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

ПУ допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20___ г.

Представитель сетевой организации _____ / Макреев Д.С
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО УК на допуск ПУ не явился
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности) _____ / Фенько А.Д.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» СУЭР-2 СВ

Проверил: _____ Исполняющий обязанности Оператор: _____ дата «____» _____ 20____

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 569 а "10" 06 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Мокреев А С
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО УК
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО Сев Энергосбыт
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "10 06 2020 г. "____" часов "_____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Хрустальная 9 щит N 2
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	нежилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	рубр

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	щитовая потребитель
Балансовая принадлежность	
Тип	CE301 R33 043JAZ
Заводской номер	00884014843557б
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5S / 4000
Номинальный ток, А	5А
Номинальное напряжение, В	380
Разрядность до запятой / после запятой	5 / 3
Год выпуска	2020
Дата поверки / следующей поверки	2021

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		00125,932			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	00096,247			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00029,687			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки	щитовая					
Тип	ТОЛ-М-0,66					
Заводской номер	02020298	02020296	02020297			
Коэффициент трансформации	30	30	30			
Класс точности	0,5S	0,5S	0,5S			
Дата поверки	2021	2021	2021			
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах).

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50851597	ООО«Севастопольэнерго»	ТП-5	50851600	
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»	ТП-5	50851601	
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»	ТП-5	50851602	
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»			
ДСТП	50851598	ООО«Севастопольэнерго»			
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»			
Прибор учета	0017318	ООО«Севастопольэнерго»			
ИК	50851599	ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки		Заводские пломбы			
ОТК	ОТК 1 шф СВ				
Гос.поверка/материал	20г -1 шф СВ				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип			
Заводской номер			
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	11.1	8.0	7,2
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип DT-360 № 687 Секундомер № 9007.

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время 46 сек.; cos. φ= 0,97 $K_{тр}$ (общ) = 30

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 6.049 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 5,869 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

ПУ допущен к эксплуатации

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Мокреев А.Е.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО "УК" на допуск ПУ не явился
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности)

_____ / Ефимов А.Д.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» Белоусенко В.А.

Проверил: _____ Оператор: _____ дата «____» _____ 20____

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

2

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 568 2 "10" 06 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Макреев А.Е
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО УК
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО СЛ Энергосервис
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "10" 06 2020 г. "____" часов "____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Кокомирцева 9 щитовая N.3
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	Жилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	рубильник

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	щитовая потребителя
Балансовая принадлежность	
Тип	CE301R33043JAL
Заводской номер	008840148487693
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5S / 4000
Номинальный ток, А	5А
Номинальное напряжение, В	400В
Разрядность до запятой / после запятой	5 / 3
Год выпуска	2020г.
Дата поверки / следующей поверки	2020г /

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		00153,529			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	00119,790			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00033,739			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки	щитовая					
Тип	ТОП-М-060					
Заводской номер	03026897	03026896	03026895			
Коэффициент трансформации	30	30	30			
Класс точности	0,5S	0,5S	0,5S			
Дата поверки	20г	20г	20г.			
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах).

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50851603	ООО«Севастопольэнерго»	ТР.Т	50851606	
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»	ТР.Т	50851607	
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»	ТР.Т	50851608	
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»			
ДСТП	50851604	ООО«Севастопольэнерго»			
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»			
Прибор учета	0017316	ООО«Севастопольэнерго»			
ИК	50851605	ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки		Заводские пломбы			
ОТК	ОТК 1шт СВ				
Гос.поверка/материал	20г 1шт СВ				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип			
Заводской номер			
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	10,3	5,7	25
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип DT-360 № 687 Секундомер № 5007

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время 27 сек.; cos. φ= 0,93 $K_{тр}$ (общ) = 30

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 10,1 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 10 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

ПУ допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Макреев Д.С

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО „УК" на допуск ПУ не явился

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности) _____ / Ефимов А.Д.

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» СУЭЭ 2-58

Проверил: _____ / Беляков В.А. Оператор: _____ дата «____» _____ 20____

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 567 2 "10" 06 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Матреев А.Е
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО УК
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО Альтерэнергоресурс
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "10" 06 2020 "____" часов "____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Кропоткина 9 щитовая N-4
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	нежилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	рубильник

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	щитовая потребителя
Балансовая принадлежность	
Тип	CE301R33043JA7
Заводской номер	008840148469235
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5 / 4000
Номинальный ток, А	5
Номинальное напряжение, В	400 В
Разрядность до запятой / после запятой	5 / 3
Год выпуска	2020
Дата поверки / следующей поверки	20г /

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		00120,304			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	00092,474			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00027,831			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки	щитовая					
Тип	ТОП-М-066					
Заводской номер	03026909	03026908	03026907			
Коэффициент трансформации	30	30	30			
Класс точности	0,5S	0,5S	0,5S			
Дата поверки	20г	20г	20г			
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах).

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50851609	ООО«Севастопольэнерго»	тр-тока	50851612	
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»	тр. тока	50851613	
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»	тр. тока	50851614	
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»			
ДСТП	50851610	ООО«Севастопольэнерго»			
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»			
Прибор учета	0017315	ООО«Севастопольэнерго»			
УСК	50851611	ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки		Заводские пломбы			
ОТК	ОТК 1шт СБ				
Гос.поверка/материал	2010 г. СБ 1шт				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип			
Заводской номер			
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	24,2	12,4	8,6
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип DT-360 № 687 Секундомер № 3007

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000 ; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время 26,3 сек.; cos. φ= 0,98 $K_{тр}$ (общ) = 30

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 10,4 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 10,26 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

Пу допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Макреев И.С.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО „УК" на допуск ПУ не явился
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности)

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» СУЭС 2-52

_____ / Ефимов А.Д.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Проверил: _____ Оператор: _____ дата «____» _____ 20____

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 558 от "10" 06 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Панухов И.И
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО УК
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО Севэнергосбыт
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "10" 06 2020 "____" часов "____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Кокомшина 11 щит N 1
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	нежилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	РУБ

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	щитовая
Балансовая принадлежность	
Тип	CE301 R33 043 SA2
Заводской номер	008401495 81185
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5S / 4000
Номинальный ток, А	5А
Номинальное напряжение, В	400 В
Разрядность до запятой / после запятой	5 / 3
Год выпуска	2020
Дата поверки / следующей поверки	/

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		00162,598			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	00129,611			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00032,990			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки						
Тип		ТОП-М-0,66				
Заводской номер	01013717	01013718	01013719			
Коэффициент трансформации		150/5				
Класс точности			0,5S			
Дата поверки	2020					
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50873591	ООО«Севастопольэнерго»			
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»		50873584	
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»			
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»	ТТ/Т	50873585	
ДСТП	50873592	ООО«Севастопольэнерго»			
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»		50873586	
Прибор учета	0018879	ООО«Севастопольэнерго»			
ПК	50873593	ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки	942821	Заводские пломбы			
ОТК	ОТК-7				
Гос.поверка/материал	20 февраля				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип			
Заводской номер			
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	8,1	13,6	29
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип ДТ-360 № 687 Секундомер № 8057

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000 ; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время 23,7 сек.; cos. φ= 0,98 $K_{тр}$ (общ) = 30

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 11,6 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 11,35 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

ПУ допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Кондрат Н.Ч.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО „УК" на допуск ПУ не явился
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности)

ОУЭЭ 2-58 ... В.А.

_____ / Ефремов А.А.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Проверил: _____ Оператор: _____ дата «____» _____ 20____

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 559 э "10" 06 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Попухов М.Ч
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО УК
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО Севэнергосбыт
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "10" 06 2020. "____" часов "_____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Коломийца 11 щит N 2
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	жилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	РУБ

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	щитовая
Балансовая принадлежность	
Тип	CE 301 R33 043 SA2
Заводской номер	008840148469240
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5s / 4000
Номинальный ток, А	5А
Номинальное напряжение, В	400 В
Разрядность до запятой / после запятой	5 / 3
Год выпуска	2020
Дата поверки / следующей поверки	/

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		00133,065			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	00103,422			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00029,645			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки		РЧ				
Тип		ТОП-М-0,66				
Заводской номер	01005628	01005627	01005626			
Коэффициент трансформации		150/5				
Класс точности			0,5s			
Дата поверки	2020					
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50873585	ООО«Севастопольэнерго»			
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»			
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»		50873588	
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»			
ДСТП	50873586	ООО«Севастопольэнерго»	ТТ/ТН	50873589	
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»			
Прибор учета	0017248	ООО«Севастопольэнерго»		50873590	
ИК	50873587	ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки	051234	Заводские пломбы			
ОТК	ОТК-7				
Гос.поверка/материал	20 свинец				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип			
Заводской номер			
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	16,4	30	4,1
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип DT-360 № 687 Секундомер № 9007

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время 23,6 сек.; cos. φ= 0,98 $K_{тр}$ (общ) = 30

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 11,6 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 11,44 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

ПУ допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Лопусов И.И
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО УК на допуск ПУ не явился
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности)

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» СУЭЭ 2-59

_____ / Фенков А.В.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Проверил: _____ Ф.И.О. Оператор: _____ дата «____» _____ 20____

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 560 а "10" 06 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Лонцков Н.Н
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО УК
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО СЛ энергосбыт
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "10" 06 2020 "____" часов "____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Коломийца 11 щит N3
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	нежилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	РУБ

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	щитовая
Балансовая принадлежность	
Тип	CE301 R33 043 SA2
Заводской номер	008401484 63230
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5S / 4000
Номинальный ток, А	5A
Номинальное напряжение, В	400В
Разрядность до запятой / после запятой	5 / 3
Год выпуска	2020
Дата поверки / следующей поверки	/

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		00144,557			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	00114,424			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00029,630			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки		РЩ				
Тип		ТОП-М-0,66				
Заводской номер	11195958	11195959	11195960			
Коэффициент трансформации		150/5				
Класс точности			0,5S			
Дата поверки	2019					
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50873578	ООО«Севастопольэнерго»			
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»			
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»		50873582	
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»			
ДСТП	50873580	ООО«Севастопольэнерго»	ТР/Т	50873583	
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»			
Прибор учета	ИК	ООО«Севастопольэнерго»		50873584	
наклейки	051070	ООО«Севастопольэнерго»			
ОТК	ОТК-2	Заводские пломбы			
Гос.поверка/материал	20 свечей				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип			
Заводской номер			
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	11,4	19,2	22,1
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип DT-360 № 687 Секундомер № 8207

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000 ; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время 22,6 сек.; cos. φ= 0,88 $K_{тр}$ (общ) = 30

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 12,1 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 11,94 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

ПУ допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Кочуков И.И.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО "УК" на допуск ПУ не явился
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности)

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» СУЭР 2-58

_____ Ефимов А.Ю.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Проверил: _____ Оператор: _____ дата «____» _____ 20____

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 563 а "10" 06 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Микриев О.С. эл. монтер С 497
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО „УК"
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО „Севэнергосбыт"
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "10" 06 2020г. "____" часов "_____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь г. Коломийцева 15 лифт щит N-1
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	нежилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	АВ 100А.

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	лифтовая
Балансовая принадлежность	потребитель
Тип	CE 301 R33146 JAZ
Заводской номер	008842150127898
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	1 / 450
Номинальный ток, А	5(100)А
Номинальное напряжение, В	380
Разрядность до запятой / после запятой	6 / 2
Год выпуска	2010
Дата поверки / следующей поверки	20 /

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		000124,04			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	000098,48			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	000025,57			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки						
Тип						
Заводской номер						
Коэффициент трансформации						
Класс точности						
Дата поверки						
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50758992	ООО«Севастопольэнерго»			
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»			
Отключающее уст-во	50758994	ООО«Севастопольэнерго»			
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»			
ДСТП	50758993	ООО«Севастопольэнерго»			
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»			
Прибор учета	0018878	ООО«Севастопольэнерго»			
		ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки	870680	Заводские пломбы			
ОТК	ОТК св 1 шт				
Гос.поверка/материал	20г. св 1 шт				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип			
Заводской номер			
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	0,5	1.0	1.0
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип UT206 № 0013445 Секундомер № 0419

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 450 ; Количество 1 оборотов диска / импульсов, время 15 сек.; cos. φ= 0,92 $K_{тр}$ (общ) = 1

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 0,575 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 0,533 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

ПУ допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Макриев Д.С.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО УК на допуск ПУ не явился
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности)

_____ / Брежнов А.Д.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» СУЭЭ 2.52

Проверил: _____ Оператор: _____ дата «____» _____ 20____

2

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 564 2 "10" 06 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Макреев Д.С. эл. монтер СУ77
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО „УК"
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО „Севэнергосбыт"
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "10" 06 2020г. "____" часов "_____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Кошевого 15 щитовая №2 ОД
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	нежилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	РУС.

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	щитовая
Балансовая принадлежность	потребитель
Тип	CE301R33043 JAZ
Заводской номер	00884014952 1788
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5S / 4000
Номинальный ток, А	5 А
Номинальное напряжение, В	380
Разрядность до запятой / после запятой	5/3
Год выпуска	2020
Дата поверки / следующей поверки	2021

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		00273,379			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	00220,725			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00058,685			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки	щитовая					
Тип	ТОП - М - 0,66					
Заводской номер	03026903	03026502	03026901			
Коэффициент трансформации	30	30	30			
Класс точности	0,5S	0,5S	0,5S			
Дата поверки	I.20г.	I.20.	I.20.			
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50873597	ООО«Севастопольэнерго»	ТР·Г	50758998	
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»	ТР·Г	50758999	
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»	ТР·Г	50759000	
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»			
ДСТП	50758996	ООО«Севастопольэнерго»			
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»			
Прибор учета	0013036	ООО«Севастопольэнерго»			
ИК	50758997	ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки	043510	Заводские пломбы			
ОТК	ОТК 1 шт св				
Гос.поверка/материал	20с св 1 шт				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип			
Заводской номер			
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	26,2	19,0	17,6
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип CP206 № 0013445 Секундомер № 6419

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000 ; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время 22 сек.; cos. φ= 0,93 $K_{тр}$ (общ) = 30

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 13,294 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 12,272 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

ПУ допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Макреев Д.С.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО УК на допуск ПУ не явился
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности)

ООО «Севастопольэнерго» СУЭС 2-53

_____ / Ефимов А.Д.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Проверил: _____ Оператор: _____ дата «____» _____ 20____

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 565 Э "10" 06 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Макреев ВС эл. монтер СУЭЭ
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО. УК
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО „Севэнергосбыт"
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "10" 06 2020г. "____" часов "_____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Коломийца 15 мкрн уч. N.2
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	нежилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	АВ 100А

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	щитовая
Балансовая принадлежность	потребитель
Тип	CE 301R33146 JAZ
Заводской номер	008842150127986
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	1 / 450
Номинальный ток, А	5(100)А
Номинальное напряжение, В	380
Разрядность до запятой / после запятой	6 / 2
Год выпуска	2020
Дата поверки / следующей поверки	24 /

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		000225,68			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	000154,28			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	000071,40			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки						
Тип						
Заводской номер						
Коэффициент трансформации						
Класс точности						
Дата поверки						
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах).

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50718995	ООО«Севастопольэнерго»			
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»			
Отключающее уст-во	50873539	ООО«Севастопольэнерго»			
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»			
ДСТП	50873538	ООО«Севастопольэнерго»			
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»			
Прибор учета	0018850	ООО«Севастопольэнерго»			
		ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки		Заводские пломбы			
ОТК					
Гос.поверка/материал	201. СВ 1 шт				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип			
Заводской номер			
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	0,5	1.0	1.0
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип ЦТ206 № 0013445 Секундомер № 6-919

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 450; Количество 1 оборотов диска / импульсов, время 15 сек.; cos. φ= 0,92 $K_{тр}$ (общ) = 1

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 0,575 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 0,533 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

ПУ допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Макров Д.С.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО "УК" на допуск ПУ не явился
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности) _____ / Брежнев А.Д.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

ООО «Севастопольэнерго» СУЭС 2-58

Проверил: _____ Оператор: _____ дата «____» _____ 20____

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 566 э "10" 06 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Макреев Д.С эл. монтер СЭЭ
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО УК
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО Севэнергосервис
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "10" 06 2020г. "____" часов "_____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Нахимова 15 кв 1 ОД
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	нежилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	рер

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	щитовая потребителя
Балансовая принадлежность	
Тип	CE301R33043JAZ
Заводской номер	002840147424905
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5S / 4000
Номинальный ток, А	5А
Номинальное напряжение, В	380
Разрядность до запятой / после запятой	5/3
Год выпуска	2020г
Дата поверки / следующей поверки	20г. /

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		00026,325			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	00020,109			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00006,235			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки	щитовая					
Тип	ТОП-М-066					
Заводской номер	02020242	02020243	02020244			
Коэффициент трансформации	30	30	30			
Класс точности	0,5S	0,5S	0,5S			
Дата поверки	2020	2020	2020			
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50758986	ООО«Севастопольэнерго»	тр-т	50758989	
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»	тр-т	50758990	
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»	тр-т	50758991	
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»			
ДСТП	50758987	ООО«Севастопольэнерго»			
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»			
Прибор учета	0047314	ООО«Севастопольэнерго»			
ПК	50758988	ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки		Заводские пломбы			
ОТК	ОТК 1шт СВ				
Гос.поверка/материал	Гос. 1шт СВ				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип			
Заводской номер			
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	26,2	14,0	17,0
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В			
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип ЦТ206 № 0013445 Секундомер № 6419

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000 ; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время 22 сек.; cos. φ= 0,92 $K_{тр}$ (общ) = 30

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 13,294 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 12,272 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

ПУ допущен в эксплуатацию.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Макеев О.С.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО "УК" на допуск ПУ на объект
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности)

_____ / Ефимов А.Д.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

«ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ СТОПОЛЬЭНЕРГО»
СУЭС 2-53

Проверил: _____ / Ф.И.О. В.А. Оператор: _____ дата «____» _____ 20____

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 572 э "11" 06 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Мангреев А.С
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО УК
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО СевЭнергосбыт
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "11" 06 2020 "____" часов "_____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Косманова 7 щитовая № 1	
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)		
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)		
ТП (КТП) (наименование, номер)		
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)		
Опора 0,4кВ (номер)		
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	нежилое	
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	пер	

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	щитовая
Балансовая принадлежность	
Тип	CE301 R33 043 1A2
Заводской номер	008840147424880
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5 S / 4000
Номинальный ток, А	5А
Номинальное напряжение, В	400В
Разрядность до запятой / после запятой	5 / 3
Год выпуска	2020
Дата поверки / следующей поверки	2021

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		00182,177			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	00138,612			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00043,564			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки	щитовая					
Тип	ТШП-0,66					
Заводской номер	11197290	11197291	11197292			
Коэффициент трансформации	40	40	40			
Класс точности	0,5S	0,5S	0,5S			
Дата поверки	IV'19	IV'19	IV'19			
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50851615	ООО«Севастопольэнерго»	тр.т	50851618	
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»	тр.т	50851619	
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»	тр.т	50851620	
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»			
ДСТП	50851616	ООО«Севастопольэнерго»			
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»			
Прибор учета	00017289	ООО«Севастопольэнерго»			
ИК	50851617	ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки		Заводские пломбы			
ОТК	ОТК 1 шт				
Гос.поверка/материал	2Дг 1 шт				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип			
Заводской номер			
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	12.7	22.0	16.0
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип DT-360 № 687 Секундомер № 9007

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000 ; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время 34 сек.; cos. φ= 0,90 $K_{тр}$ (общ) = 40

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 11,661 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 10,588 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

ПУ допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Мансеев А.С.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО УК на допуск ПУ не явился
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности)

Брешков А.Ю.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Проверил: _____ / _____ Оператор: _____ дата «____» _____ 20____

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 571 + "11" 06 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Лапуков М.В
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО УК
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО СК Энергосбыт
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "11" 06 2020 "____" часов "____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Боцманская 7 01/24 щит №2
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	жилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	РУ 5

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	щитовая
Балансовая принадлежность	СЕ 301 R33 043 5A2
Тип	00584014742 4424
Заводской номер	0,5S / 4000
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	5 А
Номинальный ток, А	400
Номинальное напряжение, В	5 / 3
Разрядность до запятой / после запятой	2020
Год выпуска	2022 /
Дата поверки / следующей поверки	

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		00140,093			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	00107,854			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00032,244			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки						
Тип		ТШП - М - 0,66				
Заводской номер	11197293	11197294	11197295			
Коэффициент трансформации		200 / 5				
Класс точности		0,5 S				
Дата поверки	2019					
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50873600	ООО«Севастопольэнерго»			
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»			
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»		50873603	
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»			
ДСТП	50873601	ООО«Севастопольэнерго»	тр/т	50873604	
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»			
Прибор учета	00017310	ООО«Севастопольэнерго»		50873605	
НК	50873602	ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки	125754	Заводские пломбы			
ОТК	ОТК-9				
Гос.поверка/материал	23 февраля				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип			
Заводской номер			
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	8.0	13.2	10.8
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип DT-360 № 6857 Секундомер № 9007

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000 ; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время 50 сек.; cos. φ= 0,97 $K_{тр}$ (общ) = 40

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 7,36 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 7,2 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

ПУ допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «___» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Кондратюк Н.Ч.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО УК на допуск ПУ не явился
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности) _____ / Бренков А.Д.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» СТАНЦИЯ 58 Волошенков В.А.

Проверил: _____ Оператор _____ дата «____» _____ 20____