ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 789 э "27" 07 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Нагайцев ЕН
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО УК
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО Севэнергосбыт
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "27" 07 2020г. "—" часов "—" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Геловани 10 ОДПЧ
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	нежилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	РУБ

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	щитовая
Балансовая принадлежность	
Тип	CE 301R33 043 SA2
Заводской номер	008840147425020
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5 S / 4000
Номинальный ток, А	5А
Номинальное напряжение, В	400В
Разрядность до запятой / после запятой	5 / 3
Год выпуска	2020
Дата поверки / следующей поверки	/

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		01516,617			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	01172,966			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00343,620			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки		РЩ				
Тип		ТОП-М				
Заводской номер	10184193	10184194	10184195			
Коэффициент трансформации		100/5				
Класс точности	0,5S					
Дата поверки		2018				
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах).

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50978374	ООО«Севастопольэнерго»			
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»		50978377	
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»			
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»	тр/т	50978378	
ДСТП	50978375	ООО«Севастопольэнерго»			
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»		50978379	
Прибор учета	0017135	ООО«Севастопольэнерго»			
УК	50978376	ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки		Заводские пломбы			
ОТК	ОТК-7				
Гос.поверка/материал	20 свинец				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип	WRK 768 L4 V4.2		
Заводской номер	35365608149370		
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	17,2	20,8	24,5
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип DT-360 № 687 Секундомер № 8007

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время 12,6 сек.; cos. φ= 0,99 $K_{тр}$ (общ) = 20

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 14,37 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 14,28 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

Ду допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20___ г.

Представитель сетевой организации _____ / Натайцев Е.Н

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО УК на фасаде

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности)

_____ / Ефремов А.Д

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Проверил: _____ / _____ Оператор _____ дата «____» _____ 20____

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

1Г 2

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 791 2 "27" 07 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Нагайцев Е.Н
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО УК
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО Сивтиртоевый
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "27" 07 2020г. "____" часов "_____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Геловани 12 щ № 1 ОДПУ
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	нежилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	РУБ

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	щитовая
Балансовая принадлежность	
Тип	CE 301 R33 043 SA2
Заводской номер	008840147424896
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5S / 4000
Номинальный ток, А	5А
Номинальное напряжение, В	400 В
Разрядность до запятой / после запятой	5 / 3
Год выпуска	2020
Дата поверки / следующей поверки	/

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		00930,126			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	00732,921			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00197,207			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки		РЩ				
Тип		ТШП-М-	0,66			
Заводской номер	02023187	02023188	02023189			
Коэффициент трансформации		200/5				
Класс точности	0,5S					
Дата поверки		2020				
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах).

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50978380	ООО«Севастопольэнерго»			
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»		50978383	
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»			
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»	Пр/т	50978384	
ДСТП	50978381	ООО«Севастопольэнерго»			
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»		50978385	
Прибор учета		ООО«Севастопольэнерго»			
ИК	50978382	ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки		Заводские пломбы			
ОТК	ОТК-7				
Гос.поверка/материал	20 свинец				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип	WRX 768 L4 V4.2		
Заводской номер	353656108122401		
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	17,4	16,8	20
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип DT-360 № 687 Секундомер № 9007

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время 29 сек.; cos. φ= 0,99 $K_{тр}$ (общ) = 40

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 12,46 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 12,41 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

Пу допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «___» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Натайцев Е.К

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО УК не явился

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности)

_____ / Ефимов А.Д.

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Проверил: _____ / _____ Оператор: _____ дата «____» _____ 20____

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 790 э "27" 07 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Нагайцев Е.Н.
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО УК
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО Севэнергосбыт
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "27" 07 2020г. "____" часов "____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Геловани 12 щ N 2 ОДПУ
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	нежилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	руб

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	щитовая
Балансовая принадлежность	
Тип	CE301 R33 043 SM2
Заводской номер	008940147425009
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5 S / 4000
Номинальный ток, А	5А
Номинальное напряжение, В	400 В
Разрядность до запятой / после запятой	5 / 3
Год выпуска	2020
Дата поверки / следующей поверки	/

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		01938,372			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	01523,251			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00415,119			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки		РЩ				
Тип		ТШП-М-0,66				
Заводской номер	02023190	02023191	02023192			
Коэффициент трансформации		200/5				
Класс точности	0,5 S					
Дата поверки		2020				
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах).

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50978386	ООО«Севастопольэнерго»			
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»		50978383	
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»			
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»	ТТ/Т	50978380	
ДСТП	50978387	ООО«Севастопольэнерго»			
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»		50978381	
Прибор учета		ООО«Севастопольэнерго»			
ПК	50978388	ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки		Заводские пломбы			
ОТК	ОТК-7				
Гос.поверка/материал	20 свинец				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип	WEX 768 L4 V 4.2		
Заводской номер	353656108148042		
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	45,7	28,4	37,3
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип БТ-360 № 687 Секундомер № 9007

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время 1,49 сек.; cos. φ= 0,99 $K_{тр}$ (общ) = 40

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 25,6 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 25,35 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

Пу допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20___ г.

Представитель сетевой организации _____ / Натайцев Е.Н

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО УК- не явился

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности)

_____ / Ефимов А.Д

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Проверил: _____ Оператор: _____ дата «____» _____ 20___

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 735 7 "27" 07 20 20

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Эл. монт Иванов С.И., Борзунов В.В.
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО "УК"
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО "Севэнергосбыт"
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "27" 07 20 20 г. "____" часов "_____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Беловани 30 3 щ. (9 под) ОДПУ
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	жилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	ВПН 250 А

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	Щитовая ж/д
Балансовая принадлежность	
Тип	CE301R33043JA2
Заводской номер	008840944742863
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5S / 4000
Номинальный ток, А	5
Номинальное напряжение, В	380
Разрядность до запятой / после запятой	5 / 3
Год выпуска	2020
Дата поверки / следующей поверки	/

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		01183,663			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	00861,862			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00251,886			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки						
Тип	ТОП-М					
Заводской номер	02083135	02 136	134			
Коэффициент трансформации	150/5					
Класс точности	0,5S					
Дата поверки	2020					
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50978837	ООО«Севастопольэнерго»	Гр/Г	50978840	
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»		50978841	
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»		50978842	
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»			
ДСТП	50978838	ООО«Севастопольэнерго»			
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»			
Прибор учета	0017140	ООО«Севастопольэнерго»			
И К	50978839	ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки	125729	Заводские пломбы			
ОТК	ОТК				
Гос.поверка/материал	2020/сб-ц				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип			
Заводской номер	353656108990302		
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	8	7	24,7
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип М266 F № 660 Секундомер № 5318.

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время 28,8 сек.; cos. φ= 1 $К_{тр}$ (общ) = 30

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 9,1 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 9,1 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

ПУ допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Ивен С.А.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО "УК" ке ховка
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности) _____ / Ефимов А.Н.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

«ОО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» СУЭС Зап. Юг Инженер В.А.

Проверил: _____ / _____ Оператор: _____ дата «____» _____ 20____

5 2

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 784 а "27" 07 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

ЭП монт Иван С.И. Бондунов В.В.
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО „УК"
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО „Севэнергосбыт"
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "27" 07 2020г. "____" часов "____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Белованова 30 кв.2 (5 под-д) ОДПУ
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	жилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	ППН 250

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	щиток. 2п/д
Балансовая принадлежность	
Тип	CE301R33043JA2
Заводской номер	008840174792904
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5S / 4000
Номинальный ток, А	5
Номинальное напряжение, В	380
Разрядность до запятой / после запятой	5 / 3
Год выпуска	2020
Дата поверки / следующей поверки	/

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		01194,985			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	00922,366			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00272,616			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки						
Тип	ТОП-М					
Заводской номер	01005577	01005576	01005575			
Коэффициент трансформации	150/5					
Класс точности	0,5S					
Дата поверки	2020					
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50978843	ООО«Севастопольэнерго»	Гр/Т	50978846	
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»		50978847	
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»		50978848	
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»			
ДСТП	5097844	ООО«Севастопольэнерго»			
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»			
Прибор учета	0017136	ООО«Севастопольэнерго»			
И К	5097845	ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки	125761	Заводские пломбы			
ОТК	ОТК				
Гос.поверка/материал	2020/СВ-И				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип			
Заводской номер	35365610898732 4		
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	19,8	9,8	19,7
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип M266F № 660 Секундомер № 5318.

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время 26 сек.; cos. φ= 1 $K_{тр}$ (общ) = 30

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 10,2 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 10,2 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

ПУ допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Ивон С.И.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО, УК не хвыс
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности)

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» Сузор-Ф Волошенков В.А.

_____ / Бреников А.Д.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Проверил: _____ / _____ Оператор: _____ дата «____» _____ 20____

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 783 э "27" 07 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Эл. монт. Лвов С.И., Бордунов В.В.
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО «УК
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО «Севэнергосбыт
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "27" 07 2020г. "____" часов "____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь ул. Белована 3г ОДПУ
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	жилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	ПН 250 А

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	Щитов ж/д
Балансовая принадлежность	
Тип	CE301R33043JA2
Заводской номер	008840747424984
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5S / 14000
Номинальный ток, А	5
Номинальное напряжение, В	380
Разрядность до запятой / после запятой	5 / 3
Год выпуска	2020
Дата поверки / следующей поверки	/

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		00838,800			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	00654,083			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00184,716			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза **A**	Фаза **B**	Фаза **C**	Фаза **A**	Фаза **B**	Фаза **C**
Место установки						
Тип	ТОП-М					
Заводской номер	02020106	02020105	02020104			
Коэффициент трансформации	150/5					
Класс точности	0,5S					
Дата поверки	2020					
Дата следующей поверки						

5,2

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50978825	ООО«Севастопольэнерго»	Гр/Ч	50978828	
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»		50978829	
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»		50978830	
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»			
ДСТП	50978826	ООО«Севастопольэнерго»			
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»			
Прибор учета	0017733	ООО«Севастопольэнерго»			
ИК	50978827	ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки	125666	Заводские пломбы			
ОТК	ОТК				
Гос.поверка/материал	2020/06-4				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип			
Заводской номер	353656108749701		
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	5	8,2	7,8
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип М266F № 660 Секундомер № 5318.

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время 51 сек.; cos. φ= 1 $K_{тр}$ (общ) = 30

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 4,8 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 4,8 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

ПУ допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Ивон С.И.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО „УК" на Ленина
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности)

_____ / Ефремов А.Ю.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» СЕТИ-ПЭС Богоденков В.А.

Проверил: _____ / _____ Оператор: _____ дата «____» _____ 20____

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

III 2

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 780 а "28" 07 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Натанцев Е.Н
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО УК
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ЮЭС Севэнергосбыт
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "28" 07 2020г. "____" часов "____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Острякова 123 щит N 1 ОПУ
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	жилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	РЗБ

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	Клиовая
Балансовая принадлежность	
Тип	CE301R33 043 JAZ
Заводской номер	00881014742 5052
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5S / 4000
Номинальный ток, А	5А
Номинальное напряжение, В	400В
Разрядность до запятой / после запятой	5 / 3
Год выпуска	2020
Дата поверки / следующей поверки	/

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		01532,368			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	01202,001			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00330,370			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки		РЦ				
Тип		ТШП-И - 0,66				
Заводской номер	02023230	02023231	02023159			
Коэффициент трансформации		200/5				
Класс точности	0,5S					
Дата поверки		2020				
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах).

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50978396	ООО«Севастопольэнерго»			
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»			
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»		50978399	
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»			
ДСТП	50978397	ООО«Севастопольэнерго»	пр/т	50978400	
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»			
Прибор учета	0017158	ООО«Севастопольэнерго»		50978401	
ИК	50978398	ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки	125628	Заводские пломбы			
ОТК	ОТК-7				
Гос.поверка/материал	29 серия				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип	WRX 768 L4 V 9.2		
Заводской номер	353656108123284		
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	46,2	28,8	33,5
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип DT-360 № 687 Секундомер № 9007

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время 14,6 сек.; cos. φ= 0,98 $K_{тр}$ (общ) = 40

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 24,95 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 24,65 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

Пу допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Натайцев Е.И

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ОПО УК представитель не явился

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности)

_____ / Бреенко В.Д.

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» СУЭС 2 МО

Проверил: _____ / _____

Оператор: _____ дата «____» _____ 20____

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

Пг Э

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 781 Э "28" 07 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Натайцев Е.Н
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО УК
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО Свет Ресурсосбыт
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "28" 07 2020г. "___" часов "___" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Островка 123 щит N2 ОДПУ
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	жилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	Р16

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	щитовая
Балансовая принадлежность	
Тип	СЕ 301 R33 043 SM2
Заводской номер	008840148436184
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5S / 4000
Номинальный ток, А	5А
Номинальное напряжение, В	400В
Разрядность до запятой / после запятой	5 / 3
Год выпуска	2020
Дата поверки / следующей поверки	/

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		01034,980			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	00818,743			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00216,236			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки		РЩ				
Тип		ТШП-0,66				
Заводской номер	11197413	11197414	11197415			
Коэффициент трансформации		200/5				
Класс точности	0,5S					
Дата поверки		2019				
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах).

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50878402	ООО«Севастопольэнерго»			
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»			
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»		50978405	
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»			
ДСТП	50978403	ООО«Севастопольэнерго»	Тр/тт	50978406	
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»			
Прибор учета	0014760	ООО«Севастопольэнерго»		50978407	
ИК	50978404	ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки		Заводские пломбы			
ОТК	ОТК-7				
Гос.поверка/материал	20 свинец				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип	WRX 768 24 V4.2		
Заводской номер	35365610813116 2		
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	9,6	27,2	26,4
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип ЕТ-360 № 687 Секундомер № 3007

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000 ; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время 24,8 сек.; cos. φ= 0,99 $K_{тр}$ (общ) = 40

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 14,6 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 14,51 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

Пу допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «___» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Набайцев Е.К

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО УК "Ка[illegible]" _____

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности)

Ефимов А.Д

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» СУЭС

Проверил: _____ / Богомолов В.А.

Оператор: _____ дата «____» _____ 20___

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

3 0

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 782 з "28" 07 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Нагайцев Е.К
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО УК
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО Альтергоеный
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "28 07 2020. "____" часов "_____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Обрукова 123 щит N 3 ОДПУ
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	нежилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	руб

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	щитовая
Балансовая принадлежность	
Тип	СЕ 301 R33 043 S42
Заводской номер	008840148436536
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5 / 5
Номинальный ток, А	5А
Номинальное напряжение, В	400В
Разрядность до запятой / после запятой	5 / 3
Год выпуска	2020
Дата поверки / следующей поверки	/

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		01478,820			
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	01181,011			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00297,792			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки		РЦ4				
Тип		ТШП-М-	0,66			
Заводской номер	02023229	02023227	02023228			
Коэффициент трансформации		200/5				
Класс точности	0,55					
Дата поверки		2020				
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах).

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50978408	ООО«Севастопольэнерго»			
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»		50978411	
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»			
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»		50978412	
ДСТП	50978409	ООО«Севастопольэнерго»	ТТ/Т		
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»		50978413	
Прибор учета	0014923	ООО«Севастопольэнерго»			
	50978410	ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки	053547	Заводские пломбы			
ОТК	ОТК-3				
Гос.поверка/материал	20 свинец				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип	WRX 768	24 V 4.2	
Заводской номер	353656108114804		
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	27,3	28,9	32,9
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип DT-360 № 687 Секундомер № 9007

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000 ; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время 17,8 сек.; cos. φ= 0,98 $K_{тр}$ (общ) = 40

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 20,49 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 20,22 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

Рд допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «___» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Натайцев Е.Ч.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО «УК ЖЭС» _____
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности) _____ / Бреников А.Ю.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

«Севастопольэнерго» СУЭС 2-58

Проверил: _____ В.А. Оператор: _____ дата «___» _____ 20___

II 7

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 786 э "28" 07 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Федченко С.В.
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО „ЭК"
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО „Севэнергосбыт"
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "28" 07 2020г. "____" часов "_____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Острякова д. 118 Щитовая № 1 П.1 ОДПУ
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	
ТП (КТП) (наименование, номер)	
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	Жилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	Руб

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	ВЩ-0,4кВ с эл.щитовой н/д
Балансовая принадлежность	Потребитель
Тип	CE 301 R33 043 JAZ
Заводской номер	008840140227186
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	— 0,5S / 4000
Номинальный ток, А	5 —
Номинальное напряжение, В	400
Разрядность до запятой / после запятой	5 / 3
Год выпуска	2019
Дата поверки / следующей поверки	2019 /

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		01182,440	—	—	—
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	00917,496			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00264,946			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки	ВЩ-0,4 кВ					
Тип	ТШП-М-0,66					
Заводской номер	08177777	08177775	08177778			
Коэффициент трансформации	50	50	50			
Класс точности	0,5S	0,5S	0,5S			
Дата поверки	2019					
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
Зажимная крышка	50852746	ООО«Севастопольэнерго»	ТТА	50852748	У
Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»	ТТВ	50852749	У
Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»	ТТС	50852750	У
Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»			
ДСТП		ООО«Севастопольэнерго»			
Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»			
Прибор учета	0011134	ООО«Севастопольэнерго»			
УК	50852747	ООО«Севастопольэнерго»			
наклейки	560718	Заводские пломбы			
ОТК	ОТК				
Гос.поверка/материал	15/свинец				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки	НА ВЗШ-0,4 кВ		
Балансовая принадлежность	Потребитель		
Тип	WRX 768-L4		
Заводской номер	35365610501265		
Дата поверки / следующей поверки	06.02.2020		

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	33,8	24,7	14,7
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип АСМ-2311 № 170403204 Секундомер № 0694.

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000; Количество 1 оборотов диска / импульсов, время 2,7 сек.; cos. φ= 0,99 $K_{тр}$ (общ) = 50

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 16,84 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 16,67 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

Прибор учёта допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Родненко С.В.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО „УК" не явился
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности)

_____ / Ерешков А.Ю.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Проверил: _____ Оператор: _____ дата «____» _____ 20____

Б 3

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 787 э "28" 07 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Федченко С.В.
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО „УК"
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО „Севэнергосбыт"
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "28" 07 2020г. "____" часов "_____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Острякова, 118	Подъезд № 3
		ОДПУ
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)		
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)		
ТП (КТП) (наименование, номер)		
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)		
Опора 0,4кВ (номер)		
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	Жилое	
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	РУБ АН2-250	

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	ВУШ-0,4кВ с эл.щитовой н/д
Балансовая принадлежность	Потребитель
Тип	CE 301 R33 043 JAZ
Заводской номер	008840148436154
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5S / 4000
Номинальный ток, А	5
Номинальное напряжение, В	400
Разрядность до запятой / после запятой	5 / 3
Год выпуска	2020
Дата поверки / следующей поверки	2020 /

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		01118,981	—	—	—
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	00864,416			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00254,564			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки	ВУШ-0,4 кВ					
Тип	ТШП-М-0,66					
Заводской номер	08177780	08177779	08177776			
Коэффициент трансформации	50	50	50			
Класс точности	0,5S	0,5S	0,5S			
Дата поверки	2019/III					
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
У	Зажимная крышка	50968463	ООО«Севастопольэнерго»	ТТ А	50968466	У
	Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»	ТТ В	50968467	У
	Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»	ТТ С	50968468	У
	Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»			
У	ДСТП	50968464	ООО«Севастопольэнерго»			
	Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»			
Р	Прибор учета	0014633	ООО«Севастопольэнерго»			
У	ЦК	50968465	ООО«Севастопольэнерго»			
	наклейки	053362	Заводские пломбы			
	ОТК	ОТК				
	Гос.поверка/материал	20/свинец				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки	На ВВШ-0,4кВ		
Балансовая принадлежность	Потребитель		
Тип	WRX768-L4		
Заводской номер	358021086562885		
Дата поверки / следующей поверки			

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	18,3	15,7	24,1
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип АСМ-2311 № 170403204 Секундомер № 0694.

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000; Количество 1 оборотов диска / импульсов, время 3,4 сек.; cos. φ= 0,99 $K_{тр}$ (общ) = 50

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 13,36 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 13,24 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

Прибор учёта допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Федченко С.В.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности)

_____ / Еремов А.Д.
(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Проверил: _____ / _____ Оператор _____ дата «____» _____ 20____

I 7

ООО «Севастопольэнерго»
г. Севастополь ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№ 788 а "29" 07 2020

ООО «Севастопольэнерго»
(наименование сетевой организации)

Федченко С.В.
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

ООО „УК"
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

ООО „Севэнергосбыт"
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Лицевой счет (договор) № Мощность кВт
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "29" 07 20__г. "____" часов "_____" минут.

1.Сведения о точке поставки

Адрес точки учета	г. Севастополь Хрусталёва 75	ОДПУ
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)		
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)		
ТП (КТП) (наименование, номер)		
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)		
Опора 0,4кВ (номер)		
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	Жилое	
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	РЗТ. ПН2-250 250А	

2.Характеристики и показания прибора учета

Место установки	ВЭШ-0,4 кВ в эл.щитовой жд
Балансовая принадлежность	Потребитель
Тип	CE 301 R33 043 JAZ
Заводской номер	008840148436523
Класс точности / Постоянная прибора учета (об. / имп.)	0,5S / 4000
Номинальный ток, А	5
Номинальное напряжение, В	400
Разрядность до запятой / после запятой	5 / 3
Год выпуска	2020
Дата поверки / следующей поверки	2020 /

Вид энергии		Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии (общая шкала), в том числе (2-х / 3-х тарифный)		02184,734	—	—	—
тариф 1 (день)	тариф 1 (пик)	01709,777			
тариф 2 (ночь)	тариф 2 (ночь)	00474,954			
	тариф 3 (полупик)				

3.Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения (при наличии)

Наименование	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
	Характеристики по фазам					
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки	ВЭШ-0,4 кВ					
Тип	ТОП-М-0,66					
Заводской номер	10184376	10184378	10184379			
Коэффициент трансформации	20	20	20			
Класс точности	0,5S	0,5S	0,5S			
Дата поверки	2019/IV					
Дата следующей поверки						

4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу	Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации установившей пломбу
У	Зажимная крышка	50968457	ООО«Севастопольэнерго»	ТТА	50968459	У
	Щит учета		ООО«Севастопольэнерго»	ТТВ	50968460	У
	Отключающее уст-во		ООО«Севастопольэнерго»	ТТС	50968461	У
	Индикатор маг. поля		ООО«Севастопольэнерго»			
У	ДСТП	50968462	ООО«Севастопольэнерго»			
	Оптопорт		ООО«Севастопольэнерго»			
Р	Прибор учета	0014778	ООО«Севастопольэнерго»			
У	УК	50968458	ООО«Севастопольэнерго»			
	наклейки	053502	Заводские пломбы			
	ОТК	ОТК				
	Гос.поверка/материал	19/IV/свинец				

5.Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочие
Место установки	На ВЛНН-0,4 кВ		
Балансовая принадлежность	Потребитель		
Тип	VRX768-L4		
Заводской номер	358021086585050		
Дата поверки / следующей поверки	2020		

6.Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	19	29	30
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	230	230
Угол фазного сдвига, град			

7.Характеристики использованного оборудования

Изм.клещи Тип АСМ-2311 № 170403904 Секундомер № 0699.

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

8.Прочее:

Постоянная прибора учета (об. / имп.): 4000; Количество 10 оборотов диска / импульсов, время 101 сек.; cos. φ= 0,99 $K_{тр}$ (общ) = 20

Фактическая полная потребляемая мощность: S = 17,94 кВА

Активная мощность, учитываемая прибором учета: P = 17,82 кВт

9.Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причину)

Прибор учёта допущен в эксплуатацию

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до «____» _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации _____ / Федченко С.В.

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель _____ / _____

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Потребитель (его представитель) ООО УК КЕ ЕБЧПС

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор электроснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности)

_____ / Ефимов А.Д.

(подпись) (Ф.И.О. представителя)

Проверил: _____ Оператор: _____ дата «____» _____ 20____